



Salud de Adquisiciones con Número de Licitación: LPCC-015/2026
Zapopan PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y ADECUACIONES PARA ACOMETIDA ELECTRICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-015/2026

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 05 de marzo del año 2026, en las instalaciones de la Jefatura de Adquisiciones del Hospital General de Zapopan ubicado en la segunda planta de las oficinas administrativas en Ramón Corona #500 Zapopan Centro., C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Los servidores públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Marisela Ramírez Vega	Representante de la Jefatura de Adquisiciones. La convocante
Claudio Manuel Gómez Ortiz	Coordinador de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales del OPD SSMZ. Adscrito a Jefatura Administrativa El requirente

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

- **NINGÚN PARTICIPANTE PRESENTE**

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos remitidos vía correo electrónico en tiempo y forma por los licitantes interesados y se hace entrega de las mismas a los licitantes presentes, siendo los siguientes:

Número:	Pregunta:
1	Nos podría indicar si en caso de estar registrados y vigentes en el padrón de proveedores es necesario incluir copia de las actas constitutiva, sus modificaciones y poder del representante legal. Respuesta- Favor de apegarse a lo solicitado en la página 5 de las bases de la presente licitación
2	Nos podría indicar el sitio web oficial en el que serán publicadas las actas correspondientes a la Junta de Aclaraciones, al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, así como el Acta de Fallo o Resolución del procedimiento. Respuesta- https://saludzapopan.gob.mx/licitaciones https://www.ssmz.gob.mx/130122tlpcc/index.html
3	En relación con lo establecido en el Anexo 5, y derivado de la visita de campo realizada, entendemos que las cantidades de materiales indicadas en el catálogo son de carácter referencial y que, conforme al levantamiento efectuado en sitio, dichas cantidades



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
 Ramón Corona No. 500
 Col. Centro, C.P. 45100
 Tel: 33 3633 0929
 Cabecera Municipal
 Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
 Dr. Luis Farah No. 550
 Col. Villa de los Belenes
 C.P. 45157
 Tel: 33 38818 2200, ext. 3906 y 3909

CRUZ VERDE SUR
 Cruz de Sur No. 3535
 C.P. 45080, Col. Las Águilas
 Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
 Luis Quintero No. 750
 Col. Quinta Federalismo
 C.P. 45180
 Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
 Carretera Saltillo No. 100
 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
 Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
 Av. de la Presa No. 795
 Col. Santa María de los Chomitos
 C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
 33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
 Carretera Colotlán No. 515
 Av. Juan Gil Preciado y C.I
 C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
 Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx





LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-015/2026 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y ADECUACIONES PARA ACOMETIDA ELECTRICA

Salud
Zapopan

	<p>podrán ajustarse de acuerdo con lo que resulte necesario para el correcto cumplimiento y ejecución del proyecto. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>Respuesta- Es correcta su apreciación. La visita en sitio tiene como finalidad realizar el levantamiento correspondiente y considerar las volumetrías y materiales necesarios conforme a su diseño, mismos que deberán integrarse y reflejarse en su propuesta técnica y económica para el debido cumplimiento del proyecto.</p>
4	<p>En relación con lo establecido en el Anexo 5, y derivado de la visita de campo realizada, conforme a lo validado durante el recorrido, se identificó que la acometida eléctrica actual se encuentra compartida con la dependencia vecina (COMUDE). En este sentido, entendemos que dicha acometida deberá ser desconectada y que el cableado existente deberá ser retirado, considerando su recuperación y entrega en el lugar que la dependencia indique. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>Respuesta- Es correcta su apreciación. El retiro del cableado existente deberá realizarse una vez que la nueva acometida eléctrica se encuentre debidamente habilitada y operando.</p>
5	<p>En relación con lo establecido en el Anexo 5, referente al suministro eléctrico del inmueble, se solicita atentamente a la convocante nos confirme si ya se encuentra gestionado el trámite de Solicitud de Carga para la celebración de un nuevo contrato ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE); En caso afirmativo, Se proporcionará al participante adjudicado el número de folio correspondiente, con la finalidad de dar seguimiento al trámite del servicio. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>Respuesta- Conforme lo indicado durante la visita se precisa que actualmente no existe folio ni trámite previo generado por la Institución, por lo que el participante adjudicado deberá considerar dentro de su propuesta los tiempos, gestiones y requisitos necesarios para su debida tramitación y conclusión.</p>
6	<p>En relación con lo establecido en el Anexo 5, referente al suministro eléctrico del inmueble, se solicita atentamente a la convocante nos confirme si ya cuenta con la documentación Planos Eléctricos, Diagrama Unifilar, Cuadros de Carga, etc, para dar continuidad al trámite de Solicitud de Carga para la celebración de un nuevo contrato ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE); En caso afirmativo, Se proporcionara al participante adjudicado el número de folio correspondiente, con la finalidad de dar seguimiento al trámite del servicio. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>Respuesta- El participante adjudicado deberá realizar, gestionar la documentación requerida ante la UVIE y realizar el trámite correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), considerando en su propuesta los tiempos y requisitos aplicables.</p>
7	<p>Nos podría indicar si se otorgará anticipo y de ser así en que porcentaje.</p> <p>Respuesta- favor de apegarse al <i>Artículo 107 fracc. VIII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.</i></p> <p><i>Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato; Mismos se deberá solicitar en su propuesta económica.</i></p>



Gobierno de Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Camión Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38816 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES CON NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-015/2026 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y ADECUACIONES PARA ACOMETIDA ELECTRICA

Al no haber más cuestionamientos se presenta la siguiente aclaración de parte del Área Requiriente y la convocante:

- **NINGÚN COMENTARIO ADICIONAL.**

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 11:05 horas del 05 de marzo del 2026.

Firmando los presentes:

Servidor Público	Firma
Marisela Ramírez Vega Representante de la Jefatura de Adquisiciones.	
Claudio Manuel Gómez Ortiz Coordinador de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales del OPD SSMZ. Adscrito a Jefatura Administrativa	

-----FIN DEL ACTA-----



Gobierno de Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Carretera Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38618 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

